



УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора

МБУ ДО «СШ имени

В.А. Сухарева»

от 17.01.2023г. №26

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **по пожарной безопасности при проведении ремонтных строительных работ в МБУ ДО «СШ имени В.А. Сухарева»**

#### **1. Общие требования пожарной безопасности**

1.1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при производстве окрасочных и ремонтных работ в МБУ ДО «СШ имени В.А. Сухарева» ( далее – СШ) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками СШ и подрядными организациями.

1.2. К работе допускается только специально обученный и аттестованный технический персонал прошедший противопожарный инструктаж.

1.3. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями пункта 395 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме».

1.4. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории детского сада.

1.5. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а технический состав должен уметь пользоваться ими.

1.6. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).

1.7. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании каждой смены выносить из производственных помещений в специально отведенные места.

1.8. Для снятия статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое оборудование, электрооборудование, изделия должны быть заземлены.

#### **2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

2.1. проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);

2.2. пользоваться для очистки камер инструментом из черных металлов и абразивным инструментом, дающим искру при трении;

2.3. на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;

2.4. во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;

2.5. применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это возможно, следует ограничить применение толуола и ксинола в лакокрасочных материалах (не более 15%);

2.6. работать в одной и той же окрасочной камере с нитроцеллюлозными, масляными и синтетическими лакокрасочными материалами;

### **3. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:**

3.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 или 112 с сотового телефона, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность службу охраны;

3.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

3.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

3.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

3.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

3.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Ответственный за пожарную безопасность  Мартыненкова Н.В.